

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» октября 2024 г., 78240131000215943774

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ленинградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«08» ноября 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2410/008-47/69-В/АВП

(дата и время составления акта)

Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.Октябрьская, д.3

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 23 » октября 2024 г., № 2410/008-47/69-В/РВП, учетный номер проверки 78240131000215943774.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Кулясова Оксана Валерьевна – старший инспектор отделения НДиПР ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области
- Баташев Анатолий Владимирович – начальник ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области
- Федякин Сергей Михайлович – инспектор ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области
- Нишанов Ярослав Сергеевич – инспектор ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Деятельность граждан и организаций, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

- обл Ленинградская, р-н Кингисеппский, п Кингисеппский, Дом 10

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

**ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
ИНН 4707017542, адрес регистрации юридического лица: 188451, Ленинградская область, КИНГИСЕППСКИЙ, П.
КИНГИСЕППСКИЙ, Д. 10**

(указываются фамилии, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «29» октября 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «08» ноября 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**1) осмотр**

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «29» октября 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «29» октября 2024 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл Ленинградская, р-н Кингисеппский, п Кингисеппский, Дом 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 29.10.2024 №2410/008-47/69

2) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «28» октября 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «08» ноября 2024 года, 12 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**1. Не рассматривались**

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. В организации, эксплуатирующей защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО), не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени (абз. 1 пункта 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3.2.1, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности выполнены требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений
2. Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО, а именно: система вентиляции и канализации, не содержится в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (частично разуконплектовано) (п. 3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3.2.11.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Организацией обеспечено содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению
3. В ЗС ГО отсутствуют емкости (баки) для питьевой воды (Приложение 18 к п. 6.1.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Подраздел 6.1.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Организацией осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе обозначение защитных сооружений гражданской обороны

4. В ЗС ГО отсутствуют нары для укрываемых (Приложение 18 к п. 6.1.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Подраздел 6.1.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Организацией осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе обозначение защитных сооружений гражданской обороны
5. Отсутствует маркировка на внутреннем оборудовании защитного сооружения (п. 6.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 6.2.2. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Промаркированы защитные и защитно-герметические ворота, двери и ставни убежищ, а также все внутреннее оборудование защитного сооружения.
6. Отсутствуют отключающие устройства на вводе инженерных систем (водоснабжения, теплоснабжения, канализации) (п. 3.2.1 абзац 5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3.2.1, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Обеспечена возможность перевода инженерно-технического оборудования в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации
7. Элементы инженерных систем (воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздухопроводы внутри помещений для укрываемых) внутри ЗС ГО не окрашены в соответствующий цвет (белый) (п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3.2.10, абзац четвертый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздухопроводы внутри помещений для укрываемых окрашены в белый цвет
8. Элементы инженерных систем (трубы электропроводки и канализационные трубы) внутри ЗС ГО не окрашены в соответствующий цвет (черный) (п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3.2.10, абзац седьмой. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод окрашены в черный цвет
9. Элементы инженерных систем (водопроводные трубы) внутри ЗС ГО не окрашены в соответствующий цвет (зеленый) (п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3.2.10, абзац восьмой. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Водопроводные трубы, баки запаса воды окрашены в зеленый цвет
10. Элементы инженерных систем (трубы системы отопления) внутри ЗС ГО не окрашены в соответствующий цвет (коричневый) (п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3.2.10, абзац девятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Трубы системы отопления окрашены в коричневый цвет
11. В ЗС ГО отсутствует журнал оценки технического состояния ЗС ГО (п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Нарушенное обязательное требование:

В защитном сооружении гражданской обороны имеется эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данных систем в проектной документации)

19. В ЗС ГО отсутствует эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО (п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Подраздел 3.6, пункт 10. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данной системы в проектной документации)

20. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущена перепланировка помещений, а также устройство оконных проемов в ограждающих конструкциях.(п. 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3.2.2, абзац третий. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в мирное время не допущено устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:**1. протокол осмотра от 29.10.2024 №2410/008-47/69**

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР
Главного управления МЧС России по Ленинградской области
Нишанов Ярослав Сергеевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00BA8AB0EA0B587EE7EDD41815084FA151
Владелец: Нишанов Ярослав Сергеевич
Действителен с 13.05.2024 по 06.08.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Нишанов Ярослав Сергеевич - Инспектор ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватель, старшие дознаватели)), телефон: 8(81375) 7-60-50, e-mail: nishanovyas@47.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

✓ *Инспектор ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области*
Нишанов Ярослав Сергеевич
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

